



Notifikuota įstaiga Nr. 1397

GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATAS

1397-CPR-0415

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 šis sertifikatas skirtas statybos produktui

koncentriniai dūmtraukiai/ortakiai

Parametrai (tipas): - sistema CLV,
- sistema CLV-M;
- sistema CGF,
- sistema CGF-M,

detaliau žr. 1 priedą

Panaudojimo sritis: degimui reikalingam orui tiekti į izoliuotus šildymo įrenginius ir degimo produktams šalinti iš degimo vietos į atmosferą

Tiekėjas į rinką:

UAB „Vilpros pramonė“,

Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200, Vilniaus r. sav.

Gamybos vieta:

UAB „Vilpros pramonė“,

Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200, Vilniaus r. sav.

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos standarto

EN 14989-2:2007

ZA priede pagal 2+ sistemą apibrėžtos eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo nuostatos yra taikomos ir, kad **gamybos kontrolė yra įvertinta kaip atitinkanti taikomus reikalavimus**

Sertifikatas pirmą kartą išduotas 2013-02-25 ir galioja tol, kol minėtas darnusis standartas, statybos produktas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo metodai arba gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos, nebent jo galiojimą sustabdė ar nutraukė notifikuota gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga. Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama www.spssc.lt

Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Vilnius, 2021-12-07



Egzempliorius Nr. 1

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

1 PRIEDAS PRIE

GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATO

1397-CPR-0415
Išduoto 2021-12-07

Produkto tipas	Produkto apibūdinimas ir žymėjimas
Sistema CLV	koncentriniai dūmtraukiai/ortakiai su sandarikliais: - Ø 80–200 mm, T200-P1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-O00; - Ø 210–400 mm, T200-P1-W-V2-L50(060, 080, 100)-O00
Sistema CLV-M	koncentriniai dūmtraukiai/ortakiai su sandarikliais: - Ø 80–200 mm, T200-P1-D-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-O00; - Ø 210–400 mm, T200-P1-D-Vm-L20(060, 080, 100)-O00
Sistema CGF	koncentriniai dūmtraukiai/ortakiai: - Ø 80–150 mm, T600-N1-W-V2-L50(050, 060, 080, 100)-O100
Sistema CGF-M	koncentriniai dūmtraukiai/ortakiai: - Ø 80–150 mm, T600-N1-W-Vm-L20(050, 060, 080, 100)-O100

Direktorius



Valdemaras Gauronskis